

Pabianice, dnia 19.03.2018

Zamawiający: Gmina Pabianice z siedzibą w Pabianicach ul. Torowa 21 95 – 200 Pabianice

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze dz. nr.ewid.252 na odcinku Wola Żytowska – Wymysłów Gmina Pabianice.

Nr. ogłoszenia – 528480 – N -2018; data ogłoszenia – 08.03. 2018 .

Wyjaśnienie Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapyt.Nr.1 Załączona dokumentacja techniczna jak i przedmiar robót nic nie mówią o konieczności wykonania poszerzeń krawędzi jezdni. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie poszerzeń krawędzi jezdni nie jest przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zadania.

Ad.1 Potwierdzamy, że wykonanie poszerzeń krawędzi jezdni nie jest przewidziane do wykonania w ramach niniejszego zadania . Wystąpił błąd w opisie przedmiotu zamówienia SIWZ.

Zapyt.Nr.2. załączona dokumentacja techniczna i przedmiar robót mówią o wykonaniu warstwy wiążącej grubości 4 cm natomiast Opis Przedmiotu zamówienia mówi o wykonaniu warstwy wiążącej grubości 6 cm. Prosimy o podanie jaką grubość warstwy wiążącej przyjąć do wyceny robót.

Ad.2. Do wyceny robót należy przyjąć warstwę wiążącą grubości 4 cm, zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót.

Zapyt.Nr.3. Załączony przedmiar robót mówi o wykonaniu warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego grubości po zagęszczeniu 7 cm. Na powierzchni 2.794 m² czyli od km 0+065 do końca zakresu robót , natomiast opis przedmiotu zamówienia ani dokumentacja nic o tym nie mówi – prosimy o potwierdzenie , że zakres ten należy uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia.

Ad.3. wykonanie warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 7 cm po zagęszczeniu na powierzchni 2 794 m² czyli od km 0+065 do końca zakresu robót należy uwzględnić w wycenie przedmiotu zamówienia.

Zapyt.Nr.4 Dodatkowo do dokumentacji technicznej nie został załączony opis techniczny zatem prosimy o jego załączenie.

Ad.4. Opis techniczny został zamieszczony w zakładce „opis do zgłoszenia robót”.


inż. Henryk Gajda