

Pabianice, dnia 23.06.2022 r.

### **Wszyscy wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00207246/01 z dnia 14.06.2022 r.

Zamawiający działając na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami) udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie:**

Czy montowany system podłogi musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904 we wszystkich 13tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi będzie musiał przedstawić Zamawiającemu:

- Deklaracje właściwości użytkowych
- Kartę Techniczną
- Raport z badań systemu podłogi wykonanych notyfikowanej w jednostce badawczej na zgodność ze wszystkimi 13-toma parametrami normy PN EN 14 904
- Raport z badań ogniowych i wydzielenia dymu na poziomie min.CfIS1

#### **Odpowiedź:**

Tak, wymagane są badania na zgodność z normą we wszystkich kategoriach oraz przedstawienie wyników tych badań w formie raportów jednostki badawczej notyfikowanej.

#### **Pytanie:**

Czy dla potwierdzenia wysokiej jakości wykładziny sportowej Zamawiający będzie wymagał podstawowych certyfikatów gier zespołowych takich jak:

- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej FIVB
- Certyfikat Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF
- Certyfikat Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA?

#### **Odpowiedź:**

Nie, nie są wymagane wszystkie certyfikaty. W celu zapewnienia jakości można przedstawić tylko jeden certyfikat.

#### **Pytanie:**

Czy Zamawiający dla polepszenia jakości podłogi i podwyższenia parametrów sportowych będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się zgodnie z jej technologią z następujących elementów:

- f) podkładka sprężysta z materiału nieemisyjnego – wyklucza się podkładkę gumową
- g) konstrukcja legarowana ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- h) ślepa podłoga ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- i) płyta rozkładająca obciążenie ze sklejki wilgocioodpornej, liściastej klasy Bfu100
- j) wykładzina sportowa rolowana o grubości minimum 8.5 mm i grubości wierzchniej warstwy min.2 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wykonania podłogi sportowej zgodnie z projektem.

**Pytanie:**

Czy cały system podłogi musi pochodzić od jednego producenta, na który to producent posiada badania zgodne z wymaganą normą PN EN 14 904 dokonane w jednostce notyfikowanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje wykonania podłogi sportowej zgodnie z projektem, system podłogi sportowej musi spełniać PN EN 14 904, należy udokumentować spełnienie normy.

WÓJT GMINY PABIANICE  
Marcin Wleczótek

