

Pabianice, dnia 30.11.2022 r.

Sygn. Postępowania: OKS.271.7.2022

### Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Remont świetlic wiejskich w Koninie i Jadwininie wraz z zakupem wyposażenia” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr2022/BZP 00449229/01 z dnia 2022-11-21.

Zamawiający działając na podstawie art.284 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm) udziela następujących wyjaśnień:

#### Pytanie:

Świetlica w Koninie:

wymiana drzwi wewnętrznych - "wymianę drzwi wewnętrznych:typu POL-skone Deco 00 - pełne dwuskrzydłowe 90 w pomieszczeniach: kuchnia 1 szt. mała sala 1 szt., duża sala 1 szt., toalety 4 szt. (lub równoważny)". Czy rozumieć należy, że skrzydła drzwiowe mają być dwuskrzydłowe (tzn wahadłowe), czy w cenie oferty należy przyjąć do wyceny futryny, jeżeli tak, to jakie.

- wymiana okładzin podłogowych - proszę o informację jaki format, kolor, typ należy przyjąć do wyceny

#### Odpowiedź:

Skrzydła dwuskrzydłowe ( pełna płyta wiórowa) - 1 skrzydło czynne, 2 skrzydło bierne z możliwością pełnego otwarcia, kolorystyka: ( szary, beżowy- ew. odcienie), Ościeżnica z MDF wzmocniona w kolorystyce drzwi.

Okładziny podłogowe: płytki gresowe ( pomieszczenia: wejście, duża sala- format kwadrat, matowe, wym: 50x50; 60x60 - kolorystyka: szary, beżowy ewentualnie odcienie wskazanych kolorów.

Okładziny podłogowe ( pomieszczenie kuchni - płytki gresowe o wym: 30x30; 40x40 cm; wyższa antypoślizgowość, łatwość utrzymania), kolorystyka jw.


#### Pytanie:

Świetlica w Jadwininie.

Malowanie pomieszczeń świetlicy - jakie farby należy przyjąć do wyceny: akrylowe, czy lateksowe i jakie kolory.

#### Odpowiedź:

Farby lateksowe - Kolor: szary, ( odcienie szarości), sufit ( kolor biały)

  
WÓJT GMINY PABIANICE  
Marcin Wieczorek